情報更新日	令和7年4月10日
情報公表期間	令和10年4月10日

令和6年度　南但広域行政事務組合　一般廃棄物処理施設　維持管理情報

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正（平成23年4月1日改正）に伴い、廃棄物処理施設に係る維持管理情報の公表が義務化されました。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第8条の3第2項の規定により、当組合が管理する一般廃棄物処理施設の維持管理状況に関する情報を公表します。

施設名 ： 南但ごみ処理施設（南但クリーンセンター）

所在地 ： 兵庫県朝来市和田山町高田817番地1

1　運転状況

項目		焼却量	燃焼ガス温度等（連続測定）			ばいじん除去
		燃やすごみ（t）	燃焼ガス温度（℃）		一酸化炭素濃度（ppm）	
測定場所			燃焼室中	集じん器入口	高効率原燃料回収施設煙突	ガス冷却室集じん装置
維持管理基準値			850℃以上	200℃以下	30ppm未満	
令和6年度	4月	939	957	191	6	
	5月	805	924	190	7	5月15日
	6月	942	944	191	5	
	7月	563	919	191	5	7月19、22日
	8月	1,043	945	190	4	
	9月	987	942	190	2	
	10月	828	928	189	5	10月10、11日
	11月	565	907	196	7	
	12月	550	941	196	8	12月11、12日
	1月	1,087	940	190	8	
	2月	1,089	932	190	6	
	3月	1,150	937	190	5	

注1）燃焼ガス温度及び集じん器入口温度並びに一酸化炭素濃度は平均値です。
注2）ばいじん除去については、休炉期間中に行なった清掃日です。なお、一部の設備では自動除去を行なっています。

2　測定結果

項目		ダイオキシン類測定					排ガス測定					
		測定日（採取日）	測定結果確定日	排ガス（ng-TEQ/㎥N）	焼却灰（ng-TEQ/g）	飛灰（ng-TEQ/g）	測定日（採取日）	測定結果確定日	ばいじん濃度（g/㎥N）	窒素酸化物濃度（ppm）	硫黄酸化物濃度（ppm）	塩化水素濃度（ppm）
測定場所				高効率原燃料回収施設熱回収設備　煙突	高効率原燃料回収施設熱回収設備灰コンベア	高効率原燃料回収施設熱回収設備ダストコンベア			高効率原燃料回収施設熱回収設備　煙突			
維持管理基準値				0.05ng-TEQ/㎥N未満	3ng-TEQ/g未満	3ng-TEQ/g未満			0.04g/㎥N未満	150ppm未満	600ppm未満	200ppm未満
令和6年度	4月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	5月	5月21日	6月6日	0.0015	―	―	―	―	―	―	―	―
	6月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	7月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	8月	8月28日	9月10日	0.0034	0.004	0.15	8月28日	9月12日	0.012	76	11	92
	9月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	10月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	11月	11月29日	12月24日	0.0024	―	―	―	―	―	―	―	―
	12月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	1月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	2月	2月19日	3月6日	0.0073	0.021	0.29	2月19日	3月12日	0.01	83	13	99
	3月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

注1）法令ではダイオキシン類測定は年に1回以上、それ以外の測定は6ヶ月に1回以上の測定です。